



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

90, ул. Кирова, с. Покровка,
Октябрьский муниципальный район, 692561
тел: 8 (42344) 57-5-61
E-mail: ond_oktyabrsky@mchs25.ru

от 29.06.2021 г. № 189 -3-15

Директору МОБУ «Новогеоргиевская
средняя общеобразовательная школа
Октябрьского муниципального
округа»

Т.Н. Бочковой

Приморский край, Октябрьский
район, с. Новогеоргиевка, ул.
Краснодарская, 26

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«29» июня 2021 г.

с. Покровка
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору капитан вн. службы Астафьев Дмитрий Геннадьевич, рассмотрев постановление N 82 от « 28 » июня 2021 г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на и. о. директора МОБУ «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» Корюкину Алену Викторовну, Приморский край, Октябрьский район, с. Новогеоргиевка, ул. Краснодарская, 26

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица) (адрес регистрации)

Материалами установлено, что

«22» июня 2019 г. в «15» час. «00» мин. в МОБУ «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа», Приморский край, Октябрьский район, с. Новогеоргиевка, ул. Краснодарская, 26

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса.

Нарушены требования пожарной безопасности, утверждённые Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность; тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.],

имеющая к отношению к делу;

безопасности», и Федеральным законом от 22.07.08г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Не внесены изменения в сведения, содержащиеся в декларации пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 64 п.3);
2. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17; п.30; п.54).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4. ч.1, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились:

- ненадлежащее выполнение директором МОБУ «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» Бочковой Т.Н. своих должностных обязанностей в области пожарной безопасности;
- слабый контроль со стороны директора МОБУ «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» Бочковой Т.Н. над документацией в области пожарной безопасности.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

административных правонарушений:

НЕОБХОДИМО

1. Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в представлении;
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок, с момента получения представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Астафьев Д.Г.
(расшифровка подписи)

Представление получил _____ (_____
дата, должность, подпись) (_____
ФИО)

представление направлено _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022528

Владелец Бочкова Татьяна Николаевна

Действителен с 26.04.2023 по 25.04.2024