

ПМ № 25220061000202145870 от 25.05.2022г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому муниципальному
району**
Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:
ond_oktyabrsky@25.mchs.gov.ru

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «25» мая 2022 г. № 30

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа»; ИНН 2522020468

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. (10001495160) Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Проведено межведомственное обследование летнего пришкольного лагеря при МОБУ «Новогеоргиевская СОШ» Октябрьского муниципального округа, расположенного по адресу: с. Новогеоргиевка ул. Краснодарская, д. 26, в результате которого выявлено, что приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации выдает информационное сообщение «четыре неисправности»; под лестничным маршем первого этажа допускается хранение горючих материалов (деревянный шкаф).

3. Указанные действие (бездействие) приводят к нарушению следующих обязательных требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54, в соответствии с которым руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; п. 16 в соответствии с которым на объектах защиты запрещается: устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

- принять меры по устранению нарушений, указанных в предостережении. Срок принятия мер по устранению нарушения составляет 60 дней с момента получения

предостережения.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в срок **10 суток** с момента получения в порядке, установленном ст.40 ФЗ 248 от 31.07.2020г. «О Государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Государственный инспектор
Октябрьского муниципального района
по пожарному надзору Шаховал П.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего
решение о объявлении предостережения)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 79CCE2B0F16BAC4D2FACD1F31418A7E5B7D7D15FCT
Владелец: Шаховал Павел Анатольевич
Действителен с 30.06.2021 до 30.06.2022

(подпись)

Шаховал Павел Анатольевич, государственный инспектор Октябрьского муниципального района
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
по пожарному надзору; 692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кирова, 90;
тел: 84234457561; e-mail: ond_oktyabrsky@25.mchs.gov.ru

проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: nov_shkola@list.ru